

PVC-Bahn heterogen, NK 34, Nutzschicht 0,70 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen elastischen Bodenbelags aus PVC nach EN ISO 10582 als Bahnenware. CE-gezeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:

Gesamtdicke: $\geq 2,0$ mm (EN ISO 24346)

Nutzschicht: $\geq 0,70$ mm (EN ISO 24340)

Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874)

Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)

Rutschhemmung: mindestens R11 (EN 16165 Anhang B)

Verlegung nach $\bar{A}$ -NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Bahnenware vollfl $\bar{A}$ chig verklebt. N $\bar{A}$ hte auffr $\bar{A}$ sen und mit farblich passender, belagskonformer Schwei $\bar{A}$ Yschnur ($\bar{A}$ 4 mm) thermisch verschwei $\bar{A}$ Yen.

Klebstoff, Hersteller/Typ: $\bar{A}$ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Graboplast Grabo Strong' oder gleichwertig.

Farbe/Dekor: $\bar{A}$ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): $\bar{A}$

Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn s $\bar{A}$ mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt $\bar{A}$ Technische Daten als Mindestanforderung $\bar{A}$) nachweislich eingehalten oder $\bar{A}$ bertroffen werden; ma $\bar{A}$ geblich sind die Pr $\bar{A}$ fwerte nach den angef $\bar{A}$ hrten Normen.

Nachweise der Gleichwertigkeit (Pr $\bar{A}$ fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: $\bar{A}$ m $\bar{A}$ ²

Einheitspreis (EP) netto: $\bar{A}$ $\bar{A}$ /m $\bar{A}$ ²

Gesamtpreis (GP) netto: $\bar{A}$ $\bar{A}$

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com