Designbelag Vinyl, vollflÃ¤chig verklebt, NK 33, Nutzschicht 0,55 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen Vinyl-Designbelags (LVT) nach EN ISO 10582 in Plankenform, Verlegemuster FischgrÃ¤t, Plankenformat ca. 120 Ã— 600 mm (Richtwert; abweichende Formate gleichwertig zulÃ¤ssig). Phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 2,5 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
Nutzschicht: â‰¥ 0,55 mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)
Trittschallverbesserung: â‰¥ 6 dB (Î”Lw, EN ISO 717-2)
Stuhlrolleneignung: Typ W (EN ISO 4918)
FuÃŸbodenheizung: geeignet
OberflÃ¤chenvergÃ¼tung: keramisch verstÃ¤rkte Polyurethan-Versiegelung (PUR)
Fleck-/ChemikalienbestÃ¤ndigkeit: bestanden (EN ISO 26987)
Emissionsklasse: mindestens A+

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflÃ¤chige Verklebung. Verlegung im FischgrÃ¤tmuster; muster- und verlegebedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.
Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Workshop 55 Concept Dryback FischgrÃ¤t' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 06.10.2026 â€“ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.