Teppichbahn gewebt, Schlinge, Polyamid, NK 33

Liefern und verlegen eines gewebten textilen Bodenbelags nach EN 1307 als Bahnenware, OberflÃ¤che Schlinge. CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Polmaterial: 100 % Polyamid
Poleinsatzgewicht: â‰¥ 360 g/mÂ² (EN ISO 8543)
Nutzungsklasse: mindestens 33 (Gewerbe, starke Beanspruchung; EN 1307)
Stuhlrolleneignung: fÃ¼r dauernde Nutzung (EN 1307, PrÃ¼fung EN 985 bzw. EN ISO 4918)
Brandverhalten: mindestens Cfl-s1 im verklebten Zustand (EN 13501-1)
Trittschallverbesserung: â‰¥ 17 dB (Î”Lw, EN ISO 717-2)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflÃ¤chige Verklebung mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff, alle Bahnen in gleicher Laufrichtung. Nahtbild in Abstimmung mit dem Auftraggeber; naht- und bahnbreitenbedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.
Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Tisca Strong Step' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 07.10.2026 â€” Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.