PVC-Bahn geschÃ¤umt, Digitaldruck, NK 32, Nutzschicht 0,40 mm

Liefern und verlegen eines elastischen Bodenbelags aus geschÃ¤umtem PVC nach EN ISO 26986 mit VliesrÃ¼cken als Bahnenware. Dekor als Digitaldruck nach Motivvorlage des AG unter der transparenten Nutzschicht. Phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 2,9 mm (EN ISO 24346, Richtwert)
Nutzschicht: â‰¥ 0,40 mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 32 (Gewerbe, normale Beanspruchung; EN ISO 10874)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)
TrittschallverbesserungsmaÃŸ: Î”Lw â‰¥ 15 dB (EN ISO 717-2)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Bahnenware vollflÃ¤chig verklebt. Bahnenaufteilung und Lage des Motivs nach Verlegeplan in Abstimmung mit dem AG. NÃ¤hte auffrÃ¤sen und mit farblich passender, belagskonformer SchweiÃŸschnur (Ã¨ 4 mm) thermisch verschweiÃŸen.
Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Visuals United Fotoboden 32' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 07.10.2026 â€“ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.