Teppichbahn getuftet, Schlinge, Polyamid, NK 31

Liefern und verlegen eines getufteten textilen Bodenbelags nach EN 1307 als Bahnenware, OberflÃ¤che Schlinge. Emissionsarm (Emissionsklasse A+), CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Polmaterial: 100 % Polyamid
Polnutzschichtgewicht: â‰¥ 342 g/mÂ² (EN ISO 8543)
Nutzungsklasse: mindestens 31 (Gewerbe, mÃ¤ÃŸige Beanspruchung; EN 1307)
Stuhlrolleneignung: fÃ¼r gelegentliche Nutzung (EN 1307, PrÃ¼fung EN 985 bzw. EN ISO 4918)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 im verklebten Zustand (EN 13501-1)
Trittschallverbesserung: â‰¥ 28 dB (Î”Lw, EN ISO 717-2)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); vollflÃ¤chige Verklebung mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff, alle Bahnen in gleicher Florrichtung. Nahtbild in Abstimmung mit dem Auftraggeber; naht- und bahnbreitenbedingter Verschnitt ist einzukalkulieren.
Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Vorwerk Rustica' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com