PVC-Bahn heterogen, SchaumrÃ¼cken, NK 34, Nutzschicht 0,70 mm

Liefern und verlegen eines heterogenen elastischen Bodenbelags aus PVC auf SchaumrÃ¼cken nach EN ISO 11638 als Bahnenware. Phthalatfrei, CE-gekennzeichnet nach EN 14041.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Gesamtdicke: ca. 3,4 mm (Richtwert, EN ISO 24346)
Nutzschicht: â‰¥ 0,70 mm (EN ISO 24340)
Nutzungsklasse: mindestens 34 (Gewerbe, sehr starke Beanspruchung; EN ISO 10874)
Trittschallverbesserung: â‰¥ 19 dB (Î”Lw, EN ISO 717-2)
Brandverhalten: mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Rutschhemmung: mindestens R10 (EN 16165 Anhang B)
OberflÃ¤chenvergÃ¼tung: Polyurethan-Versiegelung (PUR)

Verlegung nach Ã–NORM B 2236 (DE: DIN 18365); Bahnenware vollflÃ¤chig verklebt. NÃ¤hte auffrÃ¤sen und mit farblich passender, belagskonformer SchweiÃŸschnur (Ã¨ 4 mm) thermisch verschweiÃŸen.
Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Forbo Sarlon 19 dB' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com

Normenstand: 07.10.2026 â€“ Vorlage unverbindlich; rechtliche und technische PrÃ¼fung obliegt dem Planer. MaÃŸgeblich ist das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers.