Padel-Kunstrasen texturiert, PE, sandverfÃ¼llt

Liefern und verlegen eines sandverfÃ¼llten Kunstrasenbelags fÃ¼r Padel-Courts, getuftet, aus texturiertem (gekrÃ¤useltem) Polyethylen-Monofilament auf gelochtem, wasserdurchlÃ¤ssigem RÃ¼cken, in Bahnen, einschlieÃŸlich Spielfeldlinien. Die sportfunktionellen Anforderungen gelten fÃ¼r das System aus Belag und SandverfÃ¼llung.

Technische Daten als Mindestanforderung:
Faser: texturiertes (gekrÃ¤useltes) Monofilament, 100 % Polyethylen, UV-stabilisiert
PolhÃ¶he: ca. 15 mm (Richtwert; abweichende PolhÃ¶hen gleichwertig zulÃ¤ssig)
Poleinsatzgewicht: â‰¥ 1.250 g/mÂ² (ISO 8543)
Sportfunktion: Anforderungen der UNE 147301:2018 oder gleichwertig erfÃ¼llt
UV-BestÃ¤ndigkeit (Freiplatz): nachgewiesen durch kÃ¼nstliche Bewitterung (EN 14836 oder gleichwertig)
WasserdurchlÃ¤ssigkeit (Freiplatz): â‰¥ 500 mm/h (EN 12616)
Brandverhalten (Halle): mindestens Bfl-s1 (EN 13501-1)
Spielfeldlinien: 5 cm breit, eingetuftet oder eingelegt, Farbe weiÃŸ

Verlegung nach Verlegeanleitung des Belagherstellers: Bahnen in einheitlicher Florrichtung lose verlegen, ohne vollflÃ¤chige Verklebung; NÃ¤hte auf Nahtband mit Klebstoff nach Vorgabe des Belagherstellers verkleben und andrÃ¼cken. Spielfeldlinien (Aufschlaglinien und Mittellinie, Lage nach den Spielregeln der FIP) maÃŸgerecht einschneiden, einlegen und verkleben, soweit nicht werkseitig eingetuftet. AnschlieÃŸend gewaschenen, feuergetrockneten, rundkÃ¶rnigen Quarzsand in mehreren GÃ¤ngen einstreuen und einbÃ¼rsten; KÃ¶rnung und Menge nach Systemvorgabe des Belagherstellers (Leitfabrikat: KÃ¶rnung 0,3 bis 0,8 mm, ca. 13 kg/mÂ², Richtwert). Verschnitt aus Bahnenteilung und FlÃ¤chenzuschnitt ist einzukalkulieren.
Nahtband und Klebstoff, Hersteller/Typ: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ vom Bieter einzutragen

Leitfabrikat: 'Condor Padel GM 15' oder gleichwertig.
Farbe/Dekor: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ (nach Bemusterung)

Angebotenes Fabrikat/Typ (vom Bieter einzutragen): â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦
Erfolgt keine Eintragung, gilt das Leitfabrikat als angeboten.

Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn sÃ¤mtliche vorstehenden technischen Mindestanforderungen (Abschnitt â€žTechnische Daten als Mindestanforderungâ€œ) nachweislich eingehalten oder Ã¼bertroffen werden; maÃŸgeblich sind die PrÃ¼fwerte nach den angefÃ¼hrten Normen. Nachweise der Gleichwertigkeit (PrÃ¼fzeugnisse, Datenblatt) sind mit dem Angebot vorzulegen.

Menge: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ mÂ²
Einheitspreis (EP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬/mÂ²
Gesamtpreis (GP) netto: â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦ â‚¬

Beziehbar bei Reschfloor GmbH, www.reschfloor.com